

MULIGE OPPDRAG SOM KAN SETTES I GANG FOR ENTREPRENØRENE I BYEN			
	Umiddelbart nå - 01.07	på kort sikt 01.07 – 31.12	Senere etter 01.01.20 21
Skolen		01.07 - 31.12	
Nytt gulv innenfor dør til videregående skole mot glassgården	x		
Ny strie og maling av toaletter i ungdomsskolen	x		
Radiator i damegarderobe skolens personalrom	x		
Nye vekslere og pumper på skolen. Oppgradere SD anlegget.		x	
Deler av administrasjon og heimkunnskap må kompletteres med nye radiators.	x		
Ventilasjonsaggregat som betjener Videregående samt bibliotek, sløydsal bør skiftes ut.		x	
etterisolere, vindtette og skifte kledning på skolevegg ved scena mot personalrom		x	
Ny Lavvo		x	
Pusse opp skolekjøkken		x	
utvide ett teamrom		x	
lage en port med lasterampe på baksiden av skolen i stedet for den blå døra der		x	
støydemping		x	
Nytt belegg ved inngang barneskolen ved skohyllene	x		
Oppussing skolekjøkken		x	
polarflokk			
Gulvbelegg stue, korridor og lekerom	x		
Tapet og maling av rollelekkrom	x		
Maling av kott under trapp (stua)	x		
Tapet under vasker, korridor	x		
Innbygging av skap stue og korridor	x		
Flytte port og gjerde ute slik at huken blir borte		x	
Gulvbelegg baserom storbarn	x		
Panelvegger storbarn (legge gipsplater over?)		x	
Male midnattsolrom	x		
Lister langs vinduer storbarn	x		
Gulvbelegg småbarn	x		
Maling baserom småbarn	x		
Panelvegger småbarn (legge gipsplater på yttervegger? Bytte ut noe panel i isbre)		x	
støydemping		x	

bedre isolasjon rundt ytterdører i Rødsildra		x	
kullungen			
«pusse opp» fangsthytta. Vi ønsker nytt gulv, tilpasse sitteplasser, justere bord o.s.v.	x		
oppgradering av hyller	x		
flytte litt på lavoen/fangsthytta		x	
støydemping		x	
gjerde mot Hilmar Rekstens vei må repareres		x	
klubben			
Rehab kjøkken og gang		x	
næringsbygget			
Bygge om gjenvinningskrets for grunnkjøling i næringsbygget.		x	
Skifte kjølemaskin og bygge om til mere effektiv drift av denne opp mot SD		x	
Ny kjølemaskin og tørrkjølere på tak i Næringsbygget.			x
Begge ventilasjonsaggregater på Næringsbygget bør skiftes ut.			x
ombygging infotorget		x	
oppgradering av spiserom		x	
nye utgangsdører		x	
totalrehab næringsbygget			x
nye radiatorer		x	
brannstasjonen			
skifte lys vognhall		x	
Oppgradere undersentral på brannstasjonen.		x	
for dårlig temperatur i vognhall vinterstid			x
nye belegg inngangsparti		x	
maling inngangsparti	x		
ny utvendig belysning		x	
hallen			
Begge dusjområdene i dame og herregarderobe i 1 etg i hallen	x		
Boning av gulv	x		
Rengjøring av ventilasjonskanaler	x		
skifte lys i svalbardhallen		x	
bygge messanin for større lager	x		
restaurering av utjevningsbasseng i hallen		x	
Golv i begge garderobene, 2. etg. Bør flislegges på nytt	x		
Ny badetrapp til 3-meters stupetårn må byttes ut		x	

utvendig fuktskade vegg		x	
havna			
trapper på sanitærbygg og publikumsbygg (er i gang)	x		
vasking og maling teknisk rom	x		
Bibliotek			
Egen sone som kan styres i Bibliotekets meråpningstid.		x	
Fyrhus og undersentraler			
Ny ventilasjon i fyrhus 1,2 og 5	x		
Forberede for rørrinnkobling av nye vekslere i fyrhus 1,2 og 3.		x	
Blende og rive eksisterende ledninger i fyrhus 1	x		
Forberede for nye magnetittfilter i fyrhus 1 og 3.		x	
Rydde samt male gulv i fyrhus 1	x		
Montering av nye energimålere i fire undersentraler		x	
Male gulv i undersentral vei 232.48F	x		
Nye pumper i fyrhus 2,3 og H500.		x	
Nye vekslere i fyrhus 1, 2 og 3. Eksisterende vekslere er tette.	x		
Nye undersentraler. Beregner at vi behøver skifte ut 5-10 sentraler i år.			x
Skifte ut samtlige energimålere i undersentraler(ca 210 st).		x	
Ny dieselkjele fra Svea til fyrhus 1 og 3. Har i dag bare 70% kapasitet på eksisterende kjeler			x
Fyrhus 5 må refundenteres. Store setningsskader på bygget.		x	
Store deler av fjernvarmenettet fra fyrhus 3 behøver skiftes ut		x	
Grundig rydding og rengjøring av alle tekniske rom/undersentraler næringsbygg	x		
Utbedring av skjørt og gangvei undersentral vei 236.19	x		
Skjæringa; utskifting 500 m rør		x	
Nye fjernvarmeledninger i Sjøområdet. Samtlige ledninger må skiftes ut.			x
Fyrhus 1 har i dag begrenset kapasitet bør skiftet ut			x
Eksisterende fjernvarmeledninger til og i fyrhus må skiftes ut.			x
Store deler av fjernvarmenettet fra fyrhus 3 behøver skiftes ut			x
skifte lys i FH II		x	
maling av innvendige vegger,	x		
Ny innvendig belysning , Ny utvendig belysning		x	
rydde og vaske i undersentraler	x		
male fyrhus 3		x	
kulturhus			
Maling av scenehus og hovedsal	x		
Gjennomgang av amfi sikre skruer, beslag, oljing etc	x		

Bygge om rørsystemet til gjenvinningskrets for grunnkjøling i Kulturhus.		x	
Skifte innfelte downlight og annen belysning til Led		x	
Sikring av isfri nødutgang		x	
utvendig maling		x	
rens av sceneteppe	x		
galleriet			
boning av gulv	x		
Installering av nye lamper		x	
Utvendig maling		x	
blåmyra			
ny undersentral	x		
utvendig maling		x	
skifte vinduer			x
nye radiatorer		x	
220.02			
oppgradering av fellesarealer		x	
maling av gulv i hybler som er tomme	x		
ny utgangsdør		x	
232.16			
fikse avløpsproblemet under huset	x		
bytte 3 ledelys		x	
plugge toalettrom i fellesareal og lage bøttekott	x		
energiverket			
Montere nye varme og gjenvinningsbatterier til 3 st aggregat på Energiverket.		x	
Kabling til VAV spjeld samt brannspjeld på Energiverket.	x		
Nye pumper på Energiverket som distribuerer fjernvarme ut på primærnett		x	
Ombygging av ventilasjonsanlegget i kjelerom og turbinsal på Energiverket.		x	
Linjebefaring med drone. Vil gi merarbeid ved utbedring av feil etter kontroll.		x	
Flytting av mastepunkt ved LD09 Sverdrupsbyen	x		
Kle inn HS anlegg på Energiverket		x	
Rydding i gamle dieselaggregatbygget. Koble fra trafo	x		
Innmåling av eksisterende høy - og lavspentkabler	x		
Skifte dårlige traverser på eksisterende master		x	
Fremskynde bytte av nettstasjoner i 10-årsplanen. To pr. år.			x

Riving av vegg og tilpassing av ventilasjon, strøm og brann i høyspent tavlerom		x	
Utløse opsjoner i pælekontrakt som starter neste uke. LNS og JM.	x		
Legge HS-kabel i bakken fra skolen til Nybyen (skredområde).		x	
Nye målere og målertrafoer høyspentrom		x	
Måling av spenningskvalitet på linje Hotellneset og Sjøområdet.	x		
Reinvestering av ledninger. Er lagt inn i 10-årsplanen. Ca. to km. pr. år.			x
Utbedring/vedlikehold av lavspent elanlegg på energiverket		x	
Elvesletta nord, mellom FH2 og Multiconsult, nedgraving kabel		x	
Kabel ved U-510 graves ned og tildekkes		x	
Kabelskap SO06 0401, Grøfting og overdekking		x	
Elvesletta ved Næringsbygget, opprydding og tildekking		x	
Kabel Avinor med mating fra HN2, kabel avdekkes og nedgraves		x	
SO02, behov for opprydding. Koord. med andre fag		x	
Kabling langs vei 106		x	
ny utvendig belysning		x	
male produksjonshall		x	
nye nød og ledelys	x		
generelle jobber			
Skifte/reparere rørkasser	x		
Befaring samt dokumentasjon av frostsikringsentraler samt varmekabler i rørkasser.	x		
Oppgradering av rørtrase Nybyen. Fått inn pris fra LNS		x	
Nye fjernvarmeledninger på Skjæringa			x
rydding trekanttomta		x	
Nye fjernvarmeledninger bak Svalbardbutikken opp til Kroa.			x
refundamentering boliger	x		
etterisolering boliger		x	
Isolering av fjernvarmerør der det ikke er remontert eller supplere med ny isolering		x	
oppussing av grønnbrakka		x	
Hele byen; Overdekking av ledninger		x	
Torget; rehabilitering av området med retting av brostein bl.a.		x	
Vei 600; Pæling gangbru. Fire peler sør for kulvert over Longyarelva	x		
Asfaltering, forberedende arbeid	x		
Vei 400 foran SSU og IGP; grøfting		x	
MIX og FH1; Oppbygging og planering av parkeringsplass		x	
Vei 236; Grøfte for å få avrenning til stikkrenne øst for grillhytte		x	
Vei 600; ved Consto, grave rette avløp		x	
Fra "bedehus" til vei 400; utskift spillvann		x	
Lyktestolper som står på halv åtte kan rettes opp	x		

	vedlikehold hyttene LL		x	
	utvendig tak gamle brann	x		
	busstur reparere	x		